



Système de Ventilation et de Climatisation du Chantier Arge Ferden : Au 28/10/2004

Puissance Nominale de ventilation Installée : 4740 kW

Puissance frigorifique Nominale Installée en tunnel : 5160 kW

Réserve de Puissance frigorifique disponible en tunnel : 660 kW

Capacité Nominale des circuits de Climatisation : 7000 kW
(Primaire et Secondaire)

Ferden

ARGE FERDEN
Postfach
CH - 3915 GOPPENSTEN (VS)
Tel.: + 41 (0)27 938 88 10
Fax: + 41 (0)27 938 88 14
email: argeferden@hone.ch

Basistunnel Ferden - BE - Los 46.23.01



ALPTRANSIT

GENERAL

VENTILATION / CLIMATISATION

Synoptique : Tunnel

Débits / Puissances

Erstellt:	FDE	Gedruckt:	Bestätigt:	YCB	Genehmigt:	PDM
Arbeitsgemeinschaft						
Masstab: Format: A3 Datum: 28/10/04 CO.23.03 - 00101 Rev. 0 02						